令和4年度(2022年度) 水 質 検 査 集 計 表

34.楠 給水(楠消防格納庫)

No.	採取日時 / 測定項目	4月7日 8:29												基準値	定量下限値
1	一般細菌	0												100個 / ml 以下	0個 / ml
2	大腸菌	不検出												不検出	—
3	カドミウム及びその化合物	—												0.003 mg / l 以下	0.0003 mg / l
4	水銀及びその化合物	—												0.0005 mg / l 以下	0.00005 mg / l
5	セレン及びその化合物	—												0.01 mg / l 以下	0.001 mg / l
6	鉛及びその化合物	—												0.01 mg / l 以下	0.001 mg / l
7	ヒ素及びその化合物	—												0.01 mg / l 以下	0.001 mg / l
8	六価クロム化合物	—												0.02 mg / l 以下	0.002 mg / l
9	亜硝酸態窒素	—												0.04 mg / l 以下	0.004 mg / l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	—												0.01 mg / l 以下	0.001 mg / l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6												10 mg / l 以下	0.3 mg / l
12	フッ素及びその化合物	—												0.8 mg / l 以下	0.08 mg / l
13	ホウ素及びその化合物	—												1 mg / l 以下	0.1 mg / l
14	四塩化炭素	—												0.002 mg / l 以下	0.0002 mg / l
15	1,4-ジオキサン	—												0.05 mg / l 以下	0.005 mg / l
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—												0.04 mg / l 以下	0.0005 mg / l
17	ジクロロメタン	—												0.02 mg / l 以下	0.0005 mg / l
18	テトラクロロエチレン	—												0.01 mg / l 以下	0.0005 mg / l
19	トリクロロエチレン	—												0.01 mg / l 以下	0.0005 mg / l
20	ベンゼン	—												0.01 mg / l 以下	0.0005 mg / l
21	塩素酸	—												0.6 mg / l 以下	0.04 mg / l
22	クロロ酢酸	—												0.02 mg / l 以下	0.002 mg / l
23	クロロホルム	—												0.06 mg / l 以下	0.0005 mg / l
24	ジクロロ酢酸	—												0.03 mg / l 以下	0.003 mg / l
25	ジブロモクロロメタン	—												0.1 mg / l 以下	0.0005 mg / l
26	臭素酸	—												0.01 mg / l 以下	0.001 mg / l
27	総トリハロメタン	—												0.1 mg / l 以下	0.01 mg / l
28	トリクロロ酢酸	—												0.03 mg / l 以下	0.003 mg / l
29	ブロモジクロロメタン	—												0.03 mg / l 以下	0.0005 mg / l
30	ブロモホルム	—												0.09 mg / l 以下	0.0005 mg / l
31	ホルムアルデヒド	—												0.08 mg / l 以下	0.008 mg / l
32	亜鉛及びその化合物	—												1 mg / l 以下	0.01 mg / l
33	アルミニウム及びその化合物	—												0.2 mg / l 以下	0.02 mg / l
34	鉄及びその化合物	0.03未満												0.3 mg / l 以下	0.03 mg / l
35	銅及びその化合物	—												1 mg / l 以下	0.01 mg / l
36	ナトリウム及びその化合物	—												200 mg / l 以下	0.5 mg / l
37	マンガン及びその化合物	0.005未満												0.05 mg / l 以下	0.005 mg / l
38	塩化物イオン	11												200 mg / l 以下	1 mg / l
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	—												300 mg / l 以下	0.5 mg / l
40	蒸発残留物	—												500 mg / l 以下	0.5 mg / l
41	陰イオン界面活性剤	—												0.2 mg / l 以下	0.02 mg / l
42	ジェオスミン	—												0.00001 mg / l 以下	0.000001 mg / l
43	2-メチルイソボルネオール	—												0.00001 mg / l 以下	0.000001 mg / l
44	非イオン界面活性剤	—												0.02 mg / l 以下	0.005 mg / l
45	フェノール類	—												0.005 mg / l 以下	0.0005 mg / l
46	有機物等	1.0												3 mg / l 以下	0.3 mg / l
47	pH値	7.5												5.8～8.6	—
48	味	異常なし												異常でないこと	—
49	臭 気	異常なし												異常でないこと	—
50	色 度	1未満												5度以下	1度
51	濁 度	0.1未満												2度以下	0.1度
水 質 基 準 の 適・否		**適合**												—	—
-	残留塩素濃度(mg/L)	0.3												—	—
-	気 温(℃)	11.0												—	—
-	水 温(℃)	15.2												—	—