

No.	採取日時	測定項目	4月11日 9:45												基準値	定量下限値
1		一般細菌	0												100個 / ml 以下	0個 / ml
2		大腸菌	不検出												不検出	—
3		カドミウム及びその化合物	—												0.003 mg / l 以下	0.0003 mg / l
4		水銀及びその化合物	—												0.0005 mg / l 以下	0.00005 mg / l
5		セレン及びその化合物	—												0.01 mg / l 以下	0.001 mg / l
6		鉛及びその化合物	—												0.01 mg / l 以下	0.001 mg / l
7		ヒ素及びその化合物	—												0.01 mg / l 以下	0.001 mg / l
8		六価クロム化合物	—												0.02 mg / l 以下	0.002 mg / l
9		亜硝酸態窒素	—												0.04 mg / l 以下	0.004 mg / l
10		シアン化物イオン及び塩化シアン	—												0.01 mg / l 以下	0.001 mg / l
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.9												10 mg / l 以下	0.3 mg / l
12		フッ素及びその化合物	—												0.8 mg / l 以下	0.08 mg / l
13		ホウ素及びその化合物	—												1 mg / l 以下	0.1 mg / l
14		四塩化炭素	—												0.002 mg / l 以下	0.0002 mg / l
15		1,4-ジオキサン	—												0.05 mg / l 以下	0.005 mg / l
16		シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—												0.04 mg / l 以下	0.0005 mg / l
17		ジクロロメタン	—												0.02 mg / l 以下	0.0005 mg / l
18		テトラクロロエチレン	—												0.01 mg / l 以下	0.0005 mg / l
19		トリクロロエチレン	—												0.01 mg / l 以下	0.0005 mg / l
20		ベンゼン	—												0.01 mg / l 以下	0.0005 mg / l
21		塩素酸	—												0.6 mg / l 以下	0.04 mg / l
22		クロロ酢酸	—												0.02 mg / l 以下	0.002 mg / l
23		クロロホルム	—												0.06 mg / l 以下	0.0005 mg / l
24		ジクロロ酢酸	—												0.03 mg / l 以下	0.003 mg / l
25		ジブromokkろロメタン	—												0.1 mg / l 以下	0.0005 mg / l
26		臭素酸	—												0.01 mg / l 以下	0.001 mg / l
27		総トリハロメタン	—												0.1 mg / l 以下	0.01 mg / l
28		トリクロロ酢酸	—												0.03 mg / l 以下	0.003 mg / l
29		ブロモジクロロメタン	—												0.03 mg / l 以下	0.0005 mg / l
30		ブロモホルム	—												0.09 mg / l 以下	0.0005 mg / l
31		ホルムアルデヒド	—												0.08 mg / l 以下	0.008 mg / l
32		亜鉛及びその化合物	—												1 mg / l 以下	0.01 mg / l
33		アルミニウム及びその化合物	—												0.2 mg / l 以下	0.02 mg / l
34		鉄及びその化合物	0.03未満												0.3 mg / l 以下	0.03 mg / l
35		銅及びその化合物	—												1 mg / l 以下	0.01 mg / l
36		ナトリウム及びその化合物	—												200 mg / l 以下	0.5 mg / l
37		マンガン及びその化合物	0.005未満												0.05 mg / l 以下	0.005 mg / l
38		塩化物イオン	33												200 mg / l 以下	1 mg / l
39		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	—												300 mg / l 以下	0.5 mg / l
40		蒸発残留物	—												500 mg / l 以下	0.5 mg / l
41		陰イオン界面活性剤	—												0.2 mg / l 以下	0.02 mg / l
42		ジェオスミン	—												0.00001 mg / l 以下	0.000001 mg / l
43		2-メチルイソボルネオール	—												0.00001 mg / l 以下	0.000001 mg / l
44		非イオン界面活性剤	—												0.02 mg / l 以下	0.005 mg / l
45		フェノール類	—												0.005 mg / l 以下	0.0005 mg / l
46		有機物等	0.6												3 mg / l 以下	0.3 mg / l
47		pH値	7.4												5.8～8.6	—
48		味	異常なし												異常でないこと	—
49		臭 気	異常なし												異常でないこと	—
50		色 度	1未満												5度以下	1度
51		濁 度	0.1未満												2度以下	0.1度
水 質 基 準 の 適・否			適合												—	—
—	残留塩素濃度(mg/L)		0.4												—	—
—	気 温(℃)		18.0												—	—
—	水 温(℃)		16.8												—	—